

**Zweckverband der Abwasserregion Schönenwerd ZAS**  
**Kontrolle und Wartung der maschinellen Einrichtungen der Regenbecken**

	nach jedem Regen-Ereignis	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	nach Bedarf
Allgemeiner Kontrollgang im Regenbecken	(x)	x				
Überprüfung auf Feuchtigkeit im Wartungsraum				x		
Reinigung der Regenbeckenwände					x	
Reinigung der Drucktüre			x			
Reinigung der Pumpensämpfe			x			
Kontrolle und Reinigung der Zwangsentlüftung			x			
Kontrolle des RB-Auslaufes (Ablagerungen / Messung)		(x)	x			
Kontrolle der Entlastungsleitung (grobe Ablagerungen)		(x)	x			
Kontrolle des Drosselschiebers im Trennschacht				x		
Nach einem Stromausfall: Kontrolle sämtlicher Aggregate						x
Allgemeine Reinigungsarbeiten (Treppe, Wartungsraum, etc.)				x		x
Hochwasserentlastung kontrollieren und reinigen				x		
Kontrolle San. Installationen (Filter, Rückflussverhinderer, Luftentfeuchter)					x	

**Zweckverband der Abwasserregion Schönenwerd ZAS**  
**Kontrolle und Wartung der maschinellen Einrichtungen der Regenbecken**

	nach jedem Regen-Ereignis	monatlich	vierteljährlich	halbjährlich	jährlich	nach Bedarf
Allgemeiner Kontrollgang Regenauslass	(x)	x				
Kontrolle / Reinigung Schachtkammer, Schachtdeckel etc.					x	
Visuelle Kontrolle des Auslaufes beim Gewässer	(x)	x				
Visuelle Kontrolle der Entlastungsleitung (grobe Ablagerungen)		(x)	x			
Kontrolle Drosselorgan (Verstopfung Funktion)	(x)	x				

Die Werte in Klammern müssen ev. aufgrund der Erfahrungen im Betrieb übernommen werden