



# Verbands-GEP ZAS



## Auslastung Leitungen Prognosezustand Teil Nord

Dargestellt ist die Auslastung  $Q_{max} / Q_{voll}$  (maximaler Abfluss zu Leitungskapazität). Bei Leitungen mit einem Auslastungsgrad  $> 1$  erfolgt der Abfluss unter Druck. Diese Leitungen sind hydraulisch überlastet.

HOLINGER AG/B1178.2000/Juli 2009



	$1.20 <$
	$1.00 \quad 1.20$
	$0.80 \quad 1.00$
	$< 0.80$